

Platerów dn. 18.11.2022 r.

INR.271.12.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p., pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Platerów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platerów”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

1. W PFU opisano układ technologiczny składający się m.in. z:

- Aeratora z kontrolowaną wewnętrzną poduszką powietrzną np. typ A-1600, zbiornik z oznaczeniem CE,

- Filtry o średnicy 2100 mm z układem kontrolowanej wewnętrznej poduszki powietrznej, zbiorniki z oznaczeniem CE, uzbrojone w komplet przepustnic z napędem pneumatycznym niezbędne dla automatycznej pracy i płukania filtrów.

Czy Zamawiający jako równoważne dopuszczają aeratory bez poduszki powietrznej i oznaczenia CE oraz filtry ciśnieniowe z odpowietrznikiem, sterowane za pomocą 6 przepustnic z napędem pneumatycznym, bez poduszki powietrznej i znaku CE.

Powyższe urządzenia posiadają atest PZH do kontaktu z wodą pitną i są powszechnie stosowane w technologii uzdatniania - dużo częściej niż proponowane w PFU.

Ponadto aeratory i filtry z poduszką powietrzną posiada jeden producent, a to powoduje znaczące ograniczenie możliwości oferowania urządzeń do aeracji i filtracji. Producent ten jako wykonawca może brać udział w postępowaniach przetargowych - taka sytuacja narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ zmusza wykonawcę, który chciałby wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, do uzyskania oferty na urządzenia od swojego potencjalnego konkurenta w przetargu.

**Odpowiedź 1.** Zamawiający **dopuszcza** aeratory bez poduszki powietrznej i oznaczenia CE oraz filtry ciśnieniowe z odpowietrznikiem, sterowane za pomocą 6 przepustnic z napędem pneumatycznym, bez poduszki powietrznej i znaku CE.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące podczas składania ofert. Dokonane wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany terminu składania i otwarcia ofert, który pozostaje bez zmian.

**WÓJT GMINY**  
  
Jerzy Garlicki