

Platerów, dn. 16.02.2022 r.

INR.7021.2.02.2022

Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych  
Miroslaw Biernacki  
Bolesty 19  
08-207 Olszanka

### WARUNKI TECHNICZNE

**Dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Platerów,  
ul. Sosnowa oraz w miejscowości Ostromęczyn**

1. Sieć kanalizacyjną zaprojektować w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym,
2. Rury kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektować z PVC SN8 ze ścianką litą, łączone na wcisk z zastosowaniem uszczeltek gumowych,
3. Rury kanalizacyjne tłoczne zaprojektować z PE PN10,
4. Studnie kanalizacyjne na sieci głównej zaprojektować z tworzywa sztucznego Ø 425 mm, zaś na przyłączach kanalizacyjnych o średnicy Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400 w ulicach i D 125 w terenach zielonych,
5. Należy przewidzieć podłączenie wszystkich przylegających działek do projektowanej sieci kanalizacyjnej,
6. Przepompownię ścieków zaprojektować jako kompletny obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Armaturę i rurociągi w pompowni należy wykonać ze stali kwasoodpornej.
7. Włączenie projektowanej kanalizacji należy wykonać do studni rewizyjnej o rzędnej (147,73;146,09) w miejscowości Platerów, ul. Zachodnia - działka numer 534,
8. Przewidzieć sprawdzenie wykonanej kanalizacji za pomocą inspekcji telewizyjnej,
9. Zastosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10. Przebieg trasy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach,
11. Niniejsze warunki techniczne są ważne 3 lata od dnia ich wystawienia.

WÓJT GMINY  
*Jerzy Gałucki*