

Platerów, dn. 16.02.2022 r.

**INR.7021.2.03.2022**

**Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych**  
**Mirosław Biernacki**  
**Bolesty 19**  
**08-207 Olszanka**

### **WARUNKI TECHNICZNE**

**Dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Platerów,  
ul. Rolnicza**

1. Sieć kanalizacyjną zaprojektować w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym,
2. Rury kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektować z PVC SN8 ze ścianką litą, łączone na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych,
3. Rury kanalizacyjne tłoczne zaprojektować z PE PN10,
4. Studnie kanalizacyjne na sieci głównej zaprojektować z tworzywa sztucznego Ø 425 mm, zaś na przyłączach kanalizacyjnych o średnicy Ø 315 mm z wjazdem żeliwnym D 400 w ulicach i D 125 w terenach zielonych,
5. Należy przewidzieć podłączenie wszystkich przylegających działek do projektowanej sieci kanalizacyjnej,
6. Zmienić lokalizację istniejącej przepompowni ścieków obecnie zlokalizowanej na działce numer 295, zaś nową przepompownię ścieków należy zaprojektować na działce numer 296 jako kompletny obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Armaturę i rurociągi w pompowni należy wykonać ze stali kwasoodpornej.
7. Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną zlokalizowaną na działce numer 295 w miejscowości Platerów, ul. Rolnicza,
8. Przewidzieć sprawdzenie wykonanej kanalizacji za pomocą inspekcji telewizyjnej,
9. Zastosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10. Przebieg trasy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach,
11. Niniejsze warunki techniczne są ważne 3 lata od dnia ich wystawienia.

**WÓJT GMINY**  
**Jerzy Ganiccki**